

Gdynia, 08.12.2016 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa pomieszczeń sanitarnych Teatru Muzycznego w Gdyni”.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie 1:

W związku z otrzymanymi odpowiedziami z dnia 06.12.2016 r. na zapytania dotyczące w/w postępowania przetargowego prosimy o uszczegółowienie ilości kłap p.poz. EI120. W zamieszczonych rysunkach są 4 kłapy natomiast w projekcie 3.

Odpowiedź:

Przewidujemy tylko dwie kłapy ppoz 100 /110x80 i 80x80 (K3 i K4) na poz 0 wg rysunków zamieszczonych jako załączniki do zapytania.

Z-ca Dyrektora


Bogdan Gasik